Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

15.04.2019г
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 292

19.03.2019г. по адресу:
150052, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д.63Б
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» ИНН 7602023752, ОГРН 1027600511234
(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А.М. № 292 от 04.03.2019г.**
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» ИНН 7602023752, ОГРН 1027600511234
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"_19_"марта 2019 г. с 10 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 5 часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____1 день/5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«12» марта 2019 (Дата) **10час.20 мин.** (Время) _ (Подпись) **_Дыбова Л.Н.** (Ф.И.О.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Петрова Наталья Александровна – главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора (отдел надзора за условиями воспитания и обучения)
Марченко А.Е.– эксперт-физик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Монахова Л.В.- помощник врача отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий **Дыбова Л.Н.**

Зам. заведующего по АХР **Ширшова Н.Н.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Отмечаются дефекты деревянных перекрытий теневых навесов на территории четырех групповых прогулочных участках, что является небезопасным для детей детского сада, **что является нарушением п. 3.9 и п. 3.10.1**
2. Отмечаются дефекты асфальтового покрытия (местами отсутствие асфальта, выбоины, трещины) на въездах и входах на территории детского сада, что является небезопасным для детей детского сада, **что является нарушением п. 3.21**
3. Учебные доски в двух групповых помещениях не обеспечены равномерным искусственным освещением**, что является нарушением п. 6.9.**
4. Для доставки пищи от пищеблока до групповой частично используется посуда с поврежденной эмалью**, что является нарушением п. 13.13**
5. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 508/ф от 02.04.19г. в игровой ясельной группы, в раздевальных подготовительной, старшей и средней групп искусственная освещенность не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), **что является нарушением п. 7.1.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_____

нарушений не выявлено: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10», 1975 года постройки, имеет внутриквартальное расположение. Здание 2-х этажное. Наружное электрическое освещение образовательного учреждения осуществляется двумя прожекторами и четырьмя фонарями по периметру здания. Здание оборудовано системой центрального отопления, централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Функционирует 10 групп (273 ребенка), из них две ясельные группы – 52 ребенка.

На момент проверки в группах №№ 9 и 5 карантин по ветряной оспе.

Для текущей и заключительной дезинфекции используется «Жавилар». Инструкция по использованию дезинфицирующего средства на рабочих местах имеются. Отработан порядок приготовления рабочих дезинфицирующих растворов.

Питание детей осуществляется через пищеблок, работающий на сырье.

Сотрудников детского сада (с совместителями)-57. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки, в которых имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных

инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

Нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения):

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения – зам. заведующего по АХР Ширшова Н.Н.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_Петрова Н.А. _____ **_Дыбова Л.Н.**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований: № 2596 от 22.03.2019г. - смывы на БГКП; № 2597 от 22.03.19г. - смывы на яйца гельминтов; № 2595 от 27.03.2019г.-вода питьевая и кипяченая; № 508/ф от 02.04.19г.- измерения освещенности; № 509/ф от 02.04.19г. измерения параметров микроклимата.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Петрова Н.А. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор **Дыбова Л.Н.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » апреля_ 2019__ г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)