



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

« 30 » июля 2019 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 203

В период с «15» июля 2019 года по «30» июля 2019 года по адресу: 150052, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.63б,

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «28» июня 2019 года № 203

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» (МДОУ «Детский сад № 10»)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «15» июля 2019 года по 14 час. 00 мин. «30» июля 2019 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** заведующий Дыбова Лидия Николаевна (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имена, отчество (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Дыбова

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Емелина Алёна Вениаминовна

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад №10» Дыбова Лидия Николаевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание детского сада, расположенное по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 63б, сдано в эксплуатацию в 1975 году. Здание II-этажное, общей площадью 1752,10 кв.м., II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф1.1 Имеется подвальное помещения (вход в подвал с улицы). Количество групп 10. В здании детского сада предусмотрена вытяжная канальная вентиляция с естественным побуждением, а из помещения кухни и прачечной- с механическим побуждением. Отопление- центральное водяное. В здании имеется внутреннее противопожарное водоснабжение (ПК) в количестве 6 штук. Здание и помещение оборудованы системами АУПС и СОУЭ, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Заключен договор с ООО ЦТО «Спецавтоматика» № 202101-ЦТО от 01.07.2019 на техническое обслуживание (акт проверки от 02.07.19) и бесперебойную передачу сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения персоналу ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области», ГКУ ЯО ПСС ЯО.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В здании отсутствует аварийное	Федеральный закон от 21.12.1994	МДОУ «Детский сад

	эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст.2; Правила противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ) п. 33, п. 43; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 6.22; СП 52.13130.2011 п. 7.104, п. 7.105.	№10"
2.	В спортивном зале не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений.	п.12.25 НПБ 88-2001*	МДОУ "Детский сад №10"
3.	Допускается пребывание более 10 человек в помещении группы №9, имеющей один эвакуационный выход (по факту допускается пребывание 26 человек-справка №00-03/171 от 04.07.2019)	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Федеральный закон № 123-ФЗ) п.3 ч.2 ст. 53; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (далее ППР в РФ) п.33; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*.	МДОУ "Детский сад №10"
4.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений складского назначения (2 этаж: № 51 по Тех.паспорту). Исходные данные расчета категории не соответствуют действительности.	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Закон № 123-ФЗ ст. 27; ППР в РФ п. 20.	МДОУ "Детский сад №10"

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Технический паспорт от 28 августа 2018 г.; 2. Справка о списочном составе детей №00-03/171 от 04.07.2019; 3. Договор на техническое обслуживание и бесперебойную передачу сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения №202101-ЦТО от 1 июля 2019 г.; 4. Протокол испытания стационарных наружных вертикальных пожарных лестниц от 25.05.2015 г.; 5. Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 29 мая 2019 г.; 6. Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 02.07.19; 7. Приказ о назначении на должность от 30.07.2001; 7. Копия Проверочного листа на 14-ти листах.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Емелина А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » июля 20 19 г



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий, Аистов Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » 07 20 19 г. Аистов

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)