

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 283  
об устранении выявленных нарушений**

«15 » апреля 2019г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:  
**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10», ИНН 7602023752, ОГРН 1027600511234**

**на основании акта проверки № 292 от 15.04.2019г.**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Отмечаются дефекты деревянных перекрытий теневого навеса на территории четырех групповых прогулочных участках, что является небезопасным для детей детского сада, что является нарушением п. 3.9 и п. 3.10.1
2. Отмечаются дефекты асфальтового покрытия (местами отсутствие асфальта, выбоины, трещины) на въездах и входах на территории детского сада, что является небезопасным для детей детского сада, что является нарушением п. 3.21
3. Учебные доски в двух групповых помещениях не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением п. 6.9.
4. Для доставки пищи от пищеблока до групповой частично используется посуда с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 13.13
5. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 508/ф от 02.04.19г. в игровой ясельной группы, в раздевальных подготовительной, старшей и средней групп искусственная освещенность не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), что является нарушением п. 7.1.

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

1. Принять меры по устранению дефектов теневого навеса на территории четырех групповых прогулочных участках.
2. Принять меры по асфальтированию въездов и входов на территории дошкольной образовательной организации.
3. Принять меры по замене посуды (с поврежденной эмалью).
4. Обеспечить учебные доски в групповых помещениях равномерным искусственным освещением.
5. Обеспечить во всех помещениях детского сада (см. протокол № 508/ф от 02.04.2019г.) искусственное освещение в соответствии санитарно-эпидемиологических требований.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10», ИНН 7602023752, ОГРН 1027600511234**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 02.08.2021г.

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.**

**Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Руководитель Управления  
Роспотребнадзора по Ярославской  
области**



**Звягин А.М.**

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А.

Предписания получил(а):  
«16» апреля 2019г.

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О